



Vodniki:	243-AL1/39-A20SA
OPGW:	AL3/A20SA 101/41-10,8
Dodatno breme:	1,6xgn
Veter:	0,6 kN/m ²

— spodnji vodnik
 - - - - - varnostna višina

Vir: Načrt električnih instalacij in elektricne opreme - DV 2x110 kV Bršljin-Gotna vas, IDP, IBE, d.d., maj 2010

naslov karte	VZDOLŽNI PREREZ OBJEKTOV OZIROMA UREDITEV (SM4 - SM01)
načelnik	Elektro Ljubljana, d.d.
načrtovalec	
OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2x110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna vas	Id. št. pri IZS
Id. št.	IZS 0712
faza	Sprejeti dokument
odgovorna nosilka	SUZANA SIMIČ, univ. dipl. inž. kraj. arh.
podpis	<i>[Signature]</i>
sodelavci	PETRA EREŠ, univ. dipl. inž. kraj. arh.
podpis	<i>[Signature]</i>
število naloge	S-5/08
kraj in datum	februar 2011
merilo	1:2000/500
list št.	7.6

