



Obstoječa vrata se restavrirajo, lahko se spremeni pozicija vrat ali smer odpiranja. Vrata in / ali podboj se po potrebi v celoti demontirajo in montirajo na isto ali novo pozicijo po končanih obnovitvenih posegih na vratih - za nove pozicije in spremembo smeri odpiranja glej tlorise in zasnovo požarne varnosti !

- stena: 69-74 cm
- izvajalec izdelava dokumentacijo stanja in pripravijo mizarški načrti - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: Vsa vrata, ki vodijo v veliko dvorano in malo dvorano v 1. nadstropju in razstavnim prostorom 1 in razstavnim prostorm 2 v 2. nadstropju naj dosegajo zvočno izolirnost vsaj
 $R_w = 42 \text{ dB}$.
- manjkajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa ali po potrebi nova, tip in oobdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in oobdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in oobdelavo okovja določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- požar: (4 komadi) požarna vrata s samozapiralom 30 min
- vključena vsa ekspanzijska požarna tesnila, požarni UV odporni kit in vse potrebno za zagotavljanje predpisane požarne odpornosti
- na vratno vratno krilo (stik z okvirjem) se doda požarno odporen ekspanzijski trak
- samozapiralo: 2 x skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno (na 4 kom. požarnih vrat)
- najmanjša debelina lesenega dela vratnega krila ne sme biti manjša od 2 cm – skladno s požarnovarnostnimi zahtevami

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detaile, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe

mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblašeni arhitekt in ZVKD Novo mesto!