



<b>oznaka</b>	<b>m002</b>	<b>M = 1:25</b>
<b>pozicija</b>	okna v mansardi	
<b>novo / obstoječe</b>	izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih	
<b>dimenzija zidarsko</b>	notranjost: 104 x 126 cm, zunanost: 92 x 114 cm	
<b>dimenzija mizarsko</b>	po shemi	
<b>parapet</b>	134 cm	
<b>širina podboja</b>	po obstoječem oknu	
<b>odpiranje</b>	dvokrilno, krila se odpirajo navznoter	
<b>količina</b>	1	
<b>opis</b>	Lesena dvokrilna okna z <u>ravnim</u> zaključkom, krila se odpirajo navznoter. Okna se izdeljo po vzoru obstoječih, kar pomeni, da je potrebno pri izdelavi novih upoštevati tudi obstoječe profile okenskih letvic in druge detajle.	

- izdelava se dokumentacija stanja in pripravi mizarski načrti - je del postavke oken !
- stena: 35 cm
- zvočna izolativnost: vgrajeno stavbno pohištvo mora dosegati zvočno izolirnost vsaj  $R_w(C, C_{tr}) = 28$
- podboj: lesen, macesen, v barvi okna
- krilo: leseno, macesen, krili sta simetrični po višini razdeljeni na tri polja po vzoru obstoječih oken
- zasteklitev:  $4/16we/4$ ,  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- končna obdelava okna: barvni premaz na osnovi naravnih olj – bele barve, končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvni odtенок določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- senčilo: /
- zunanja polica: da, Alu, z odkapom po kotom  $45^\circ$ , prašno barvano v barvi fasade, barvo potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto - ni del postavke
- notranja polica: ne
- okovje: masivno patinirano medeninasto okovje – okovje potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- uporaba lepljenega lesa ni dovoljena
- na steklo ni dovoljeno lepiti prečnih letvic
- okna so brez nadsvetlobe

- vsaka posamezna pozicija okna mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebj izmerjena, saj so med posameznimi zidarskimi odprtini mogoča odstopnja,
- vsi mizarski detajli novih oken morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mest

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe

mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblašteni arhitekt in ZVKD Novo mesto!