


LEGENDA PRIKLJUČKOV VODOVODA IN KANALIZACIJE:		
UMIVALNIK VODOVOD THV Ø16x2 – 60 cm DD TAL ali samo HV Ø16x2 – 60 cm DD TAL ODTOK Ø50 – 50 cm DD TAL	WC VODOVOD KA Ø16x2 – 100 cm DD TAL ODTOK Ø110 – IZ TAL	PISOAR VODOVOD THV Ø16x2 – 120 cm DD TAL ODTOK Ø50 – 50 cm DD TAL
POMIVALNO KORITO VODOVOD THV Ø16x2 – 60 cm DD TAL ODTOK Ø50 – 60 cm DD TAL	POMIVALNI STROJ VODOVOD HV Ø16x2 – 50 cm DD TAL ODTOK Ø50 – 50 cm DD TAL	TUŠ KAD VODOVOD THV Ø16x2 – 120 cm DD TAL ODTOK Ø50 – IZ TAL
PRALNI STROJ VODOVOD HV Ø16x2 – 60 cm DD TAL ODTOK Ø50 – 60 cm DD TAL	SUŠILNI STROJ ODTOK Ø50 – 60 cm DD TAL	TROKADERO VODOVOD THV Ø16x2 – 100 cm DD TAL ODTOK Ø110 – IZ TAL

LEGENDA CEVOVODOV	
	KAPNICA
	HLADNA PITNA VODA
	TOPLA SANITARNA VODA
	CIRKULACIJA
	FEKALNA KANALIZACIJA
	KONDENZNA KANALIZACIJA

OPOMBA

TALNA KANALIZACIJA JE OBDELANA V GRADBENEM NAČRTU.

ENERGY			Novo mesto Kočevarjeva 2 Tel.,fax: 07–33–22–101		
Investitor	MESTNA OBČINA NOVO MESTO SEIDLOVA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO				
Objekt	NARODNI DOM NOVO MESTO				
Odgovorni vodja projekta	ANŽE ZALAZNIK univ. dipl. inž. arh.	ZAPS 1123 A			
Odgovorni projektant	BOŠTJAN ŠPILER univ. dipl. inž. str.	S–0407			
Projektant	DUŠAN GORJANEC inž. str.				
Načrt	VODOVOD IN KANALIZACIJA				
Faza	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO – PZI				
Št. načrta	Št. projekta	Datum	Vsebina lista	Merilo	Št. lista
31/2022	213–20	Junij 2024	TLORIS KLETI	1:100	10